

改修仕様一覧

【設備】

イ 電気設備の改修内容

項目	改修内容	対象箇所	既設仕様	既設数量	要求水準書（添付資料１）に示す水準		改修仕様	詳細提示箇所 様式番号・ ページ数	改修対象量
					改修仕様	改修対象量			
受変電設備	・受変電設備更新	気中開閉器 屋外キュービクル		1 台	更新				
			タイトランス盤	1 面	既存利用：北清掃工場からの受電用 今後の運用が未確定のため、改修対象外とする				
			高圧受電盤 No1	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
			高圧受電盤 No2	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
			高圧き電盤 No1	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
			高圧き電盤 No2	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
			高圧コンデンサ盤 No1・2	2 面	更新（最低限：箱体流用）				
			低圧電灯盤 No1	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
			低圧電灯盤 No2	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
			低圧動力盤 No1	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
			低圧動力盤 No2	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
			非常用動力盤	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
			非常用電灯盤	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
		変圧器	1φ3W 75KVA	2 台	更新				
			3φ3W 150KVA	1 台	更新				
			3φ3W 300KVA	2 台	更新				
			スコット 75KVA	1 台	更新				
		直列リアクトル更新	7.5KVar(13%)	4 台	更新				
		進相コンデンサ更新	7590V 57.5KVar	4 台	更新				
		高圧引込ケーブル	CVT 60mm2	30m	更新				
電力設備	・電灯設備更新	分電盤	L-B1A、L-B1B、L-1A、L-1B、L-1C、L-1D、L-2A、L-2B、L-2C、L-2D、L-3A、L-3B、L-G	12 面	分電盤更新（最低限：箱体流用）				
		外灯盤		1 面	盤更新（最低限：箱体流用）				
		電線・ケーブル		一式	電線・ケーブル更新 ※一部流用可能なものについては既存の電線・ケーブルを流用することを可とする。	提案による			
		一般照明 (2F 障がい者ﾌﾞｰﾙを除く)		一式	LED 照明へ更新	全数			
		高天井照明 (2F 障がい者ﾌﾞｰﾙを除く)		一式	LED 照明へ更新	全数			
		誘導灯 (2F 障がい者ﾌﾞｰﾙを除く)		一式	LED 照明へ更新	全数			
		非常用照明 (2F 障がい者ﾌﾞｰﾙを除く)		一式	LED 照明へ更新	全数			
		外灯（ボール灯）		一式	LED 照明へ更新	全数			
		その他外灯		一式	LED 照明へ更新	全数			
		槽内照明器具		一式	全部更新	全数			
		便所更新用電源増設	—	—	温水便座 26 箇所更新、オストメイト 1 箇所 新設に伴う電源増設	温水便座 26 箇所分 オストメイト用 1箇所分			
	・動力設備更新	動力盤	P-B1A、P-B1B、P-B1C、P-B1SM、P-1A、P-2A、P-2B、P-2C、P-3A、P-、RA、P-RSM	一式	動力盤更新（最低限：箱体流用）	全数			
		開閉器盤	S-A	一面	盤更新（最低限：箱体流用）				
		開閉器函	S-1 (2.2kW×2)、S-2(0.2kW×2)、S-3(3.7kW×1)	一式	盤更新（最低限：箱体流用）	全数			
		電線・ケーブル		一式	電線・ケーブル更新 ※一部流用可能なものについては既存の電線・ケーブルを流用することを可とする。	提案による			
設備電力貯蔵	・電力貯蔵設備更新	直流電源装置		1 台	部品更新（電磁接触器等交換）				
発電設備	・ディーゼル発電装置補修	ディーゼル発電装置		1 台	オーバーホール				
	・太陽光発電装置新設	太陽光発電装置	—	—	電池モジュール 15kW 新設 パワーコンディショナー15kW 新設 表示装置（屋内壁掛型）、計測装置新設	一組			

項目	改修内容	対象箇所	既設仕様	既設数量	要求水準書（添付資料１）に示す水準		改修仕様	詳細提示箇所 様式番号・ ページ数	改修対象量
					改修仕様	改修対象量			
通信・情報設備	・電話設備更新	MDF		1 面	更新				
		端子盤	T-1	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
		端子盤	T-2	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
		端子盤	T-3	1 面	更新（最低限：箱体流用）				
		総合盤 1		1 面	更新				
		総合盤 2		1 面	更新				
		電話交換機		1 台	最新機器へ更新				
	・電話機類更新	多機能（停電用含む）		9 台	最新機器へ更新				
		一般形		34 台	最新機器へ更新				
	・電気時計更新	親時計		1 台	最新機器へ更新				
		子時計		一式	最新機器へ更新	全数			
	・非常放送設備更新	非常リボン含む		一式	最新機器へ更新	全数			
	・一般放送設備更新	1 階監視員室		一式	最新機器へ更新	全数			
		2 階監視員室		一式	最新機器へ更新	全数			
		3 階浴室受付		一式	最新機器へ更新	全数			
	・インターホン更新	親機 1 台、子機 2 台		一式	最新機器へ更新	全数			
	・呼出表示器 呼出表示装置更新	廊下灯、押し釦、復旧ボタン		一式	最新機器へ更新	全数			
	・TV 共聴更新			一式	最新機器へ更新	全数			
	・ITV 更新	ITV 架		一式	最新機器へ更新	全数			
		ITV カメラ	ドーム型	9 台	最新機器へ更新				
		ITV カメラ	防塵ハウジング付	4 台	最新機器へ更新				
		ITV カメラ	ズーム回転台ハウジング付	4 台	最新機器へ更新				
		モニター		2 台	最新機器へ更新				
	・防災監視盤更新	P 型火災観知設備		1 面	最新機器へ更新				
		運動操作盤		1 面	最新機器へ更新				
	・副受信機更新			1 面	最新機器へ更新				
	・感知器類更新	差動式		一式	最新機器へ更新	全数			
		定温式		一式	最新機器へ更新	全数			
		光電式		一式	最新機器へ更新	全数			

ウ 機械設備の改修内容

項目	改修内容	対象箇所	既設仕様	既設数量	要求水準書（添付資料１）に示す水準		改修仕様	詳細提示箇所 様式番号・ ページ数	改修対象数量
					改修仕様	改修対象数量			
空調設備	・空調設備更新	冷凍機	R-1 屋外設置 蒸気 1 重効用 120USRT	1 基	更新				
			冷却塔	1 基	更新				
		薬液注入装置	MT-1, 2 屋外設置 ダイヤフラム式 38cc/min	2 台	更新				
		冷水ポンプ	PC-1 屋外設置 横型 100A*80A 1,210L/min 18m	1 台	更新				
		温水ポンプ	PH-1 屋外設置 横型 80A*65A 1,080L/min 13m	1 台	更新				
			PH-2 屋外設置 ライン 65A 428L/min 21m	1 台	更新				
		補給水タンク	T-1 屋外設置 FRP 複合板 2.7TON	1 基	更新				
		膨張タンク	TE-1 屋外設置 冷温水系 259L	1 基	更新				
			TE-2 屋外設置 温水系 174L	1 基	更新				
		熱交換機	HEX-1 屋外設置 円筒多管形 643,100Kcal/h	1 基	更新				
			HEX-2 屋外設置 円筒多管形 269,640Kcal/h	1 基	更新				
		蒸気用ドレン加圧回収装置	PP1	5 組	更新				
			PP2	10 組	更新				
			PP3	1 組	更新				

項目	改修内容	対象箇所	既設仕様	既設数量	要求水準書（添付資料１）に示す水準		改修仕様	詳細提示箇所 様式番号・ ページ数	改修対象量
					改修仕様	改修対象量			
		ユニット形空調和機	AC-B1-1 縦形 SA:40,900CMH RA:41,920CMH AC-B1-2 縦形 SA:40,900CMH RA:41,920CMH AC-1-1 縦形 SA:4,940CMH AC-1-2 コンパクト SA:16,950CMH AC-2-1 縦形 SA:8,200CMH RA:8,260CMH AC-2-2 縦形 SA:12,030CMH AC-2-3 縦形 SA:3,080CMH AC-2-4 縦形 SA:8,340CMH AC-3-1 縦形 SA:6,720CMH	一式	全部更新	全数			
		ファンコイルユニット	FCU カセット 2 方向 #200、#300、#400、#600 天埋隠蔽ダクト #300、#600	一式	全部更新	全数			
		パネルヒーター・コイルユニット	PH-1：コンベクタ形 4800～5000L PH-2：コンベクタ形 2400～3200L PH-3：コンベクタ形 500L PH-4：コンベクタ形 4800～5000L PH-5：コンベクタ形 4500L PH-6：コンベクタ形 1900L PH-7：コンベクタ形 2500L PH-8：コンベクタ形 5000L PH-9：コンベクタ形 2000L PH-10：コンベクタ形 1500L PH-11：コンベクタ形 1400L PH-12：コンベクタ形 2000L CU-1：天吊 3,350CMH	一式	全部更新	全数			
		パッケージ型空調和機	A C P カセット 4 方向 3.6Kw、5.6Kw カセット 2 方向 2.2Kw 屋外機 14Kw	一式	全部更新	全数			
		保温工事		一式	全部更新	全数			
		ダクト類（空調） 矩形風道	亜鉛鉄板 0.5mm、0.6mm、0.8mm、0.5mm（耐塩素）、 0.6mm（耐塩素）、0.8mm（耐塩素）、1.0mm（耐塩素）	一式	全部更新	全数			
		スパイラル・フレキダクト	150Φ 26 #0.5mm、200Φ 26 #0.5mm 250Φ 26 #0.5mm、300Φ 26 #0.5mm 250Φ 26 #0.5mm（耐塩素）、 350Φ 26 #0.6mm（耐塩素）、 500Φ 26 #0.8mm（耐塩素） 150Φ（保温付）、200Φ（保温付）、 250Φ（保温付）、500Φ（保温付）	一式	全部更新	全数			
		吹出口・吸込口等	線状吹出口、可動羽根形吹出口 吸込口 HS、耐塩素 HS	一式	全部更新	全数			
		ダンパ		一式	全部更新	全数			
		チャンバー類		一式	全部更新	全数			
		冷温水配管	白ガス管（ねじれ接合、溶接接合）	一式	全部更新	全数			
		蒸気配管	黒ガス管（溶接接合）	一式	全部更新	全数			
		自動制御機器・制御盤		一式	更新	全数			
		送風機・排風機・換気扇類	FS, FE 63 台 A F R 1 台 空気ろ過器 1 台 オートロータフィルター（AFR-1）44730CMH 1 台 （ろ材500×500×50 1枚）	一式	全部更新	全数			
換気設備	・換気設備更新	排煙機	F S M 2 台 天吊軸流 #6 1/2 床置片吸込 #3	一式	全部更新	全数			
		全熱交換機	H E A	5 台	更新				
		ダクト類（換気） 矩形風道		一式	全部更新	全数			
		スパイラルダクト	1024m	一式	全部更新	全数			
		吹出口・吸込口等		一式	全部更新	全数			
		ダンパ		一式	全部更新	全数			
		チャンバー類		一式	全部更新	全数			
		ダクト類（排煙） 矩形風道	412 m	一式	全部更新	全数			
		排煙口	パネル形	一式	全部更新	全数			
		排煙口ボックス		一式	全部更新	全数			
		防火ダンパ		一式	全部更新	全数			

項目	改修内容	対象箇所	既設仕様	既設数量	要求水準書（添付資料１）に示す水準		改修仕様	詳細提示箇所 様式番号・ ページ数	改修対象量
					改修仕様	改修対象量			
給排水設備	・給排水設備更新	給水ポンプユニット	P 1 吐出圧一定台数制御給水ユニット 5 台並列運転 50Φ×1000（200×5）L/min×35m×2.2kw×5 スプリング防振架台	一式	全部更新	全数			
		汚水ポンプ	汚水ポンプ DP-1.2 汚水汚物用カッター付水中ポンプ 80Φ×750L/min×14m×3.7kw 着脱装置、ケーブル他一式 汚水ポンプ DP-3.4 汚水汚物用カッター付水中ポンプ 65Φ×100L/min×12m×1.5 kw 着脱装置、ケーブル他一式 雑排水ポンプ DP-5.6 汚水用水中ポンプ 50Φ×100L/min×12m×0.75 kw 着脱装置、ケーブル他一式 雑排水ポンプ DP-7.8 汚水用水中ポンプ 50Φ×200L/min×12m×1.5 kw 着脱装置、ケーブル他一式 プール排水ポンプ DP-9.10 汚水用水中ポンプ 80Φ×500L/min×16m×3.7 kw 着脱装置、ケーブル他一式 湧水ポンプ DP-11～14 汚水用水中ポンプ 50Φ×100L/min×12m×0.75 kw 着脱装置、ケーブル他一式 湧水ポンプ DP-15.16 汚水用水中ポンプ 50Φ×100L/min×13m×0.75 kw 着脱装置、ケーブル他一式	16 台	全部更新				
		ガソリントラップ	OT-1 ステンレス製側溝型 60L 600×300×500H砂留カップ、マンホール蓋他全数	2 台	洗浄				
		衛生器具	腰掛式便器 C48SR TV750SR TC272N 腰掛式便器 C48SR TV750SR TC271N TC50N 腰掛式便器 C48SR TEF66L TC271N TC50N 身障者用便器 C48AS TEF66L TC271N TC50N 腰掛式便器 C21 TV750LAX TCF611	26 台	便器更新 温水洗浄便座新設				
		シャワー器具類	和式便器 C750 TV750R	19 台	和式便器洋式化 洋式便座更新と同仕様				
		屋内給水配管	上水用水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 （屋内一般）SGP-VB、SGP-FVB、 （機械室、便所）SGP-VB、SGP-FVB 雑用水用水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 （屋内一般）SGP-VA （機械室、便所）SGP-VA、SGP-FVB	一式	一式 全部更新	全数			
		屋外給水配管	上水用水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 （機械室、便所）SGP-VB、SGP-FVB （屋外架空）SGP-VB、SGP-FVB （土中）SGP-VD、SGP-FVD 水道用ダグタイル鑄鉄管 単管 1 号・2 号、甲切管・乙切管、90° 曲管・45° 曲管、継輪	一式	全部更新	全数			
		屋内排水配管	汚水用耐火二層管 雑排水用耐火二層管 ポンプアップ排水用タールエポキシ塗装鋼管 通気用硬質塩化ビニル管（VP） 通気用耐火二層管	一式	全部更新	全数			
		屋外排水配管	汚水用硬質塩化ビニル管（VP） 雑排水用硬質塩化ビニル管（VP） 雨水用硬質塩化ビニル管（VP） 雨水排水用タールエポキシ塗装鋼管	一式	全部更新	全数			
		給湯配管	給湯用銅管 M タイプ	一式	全部更新	全数			
		バルブ類		一式	全部更新	全数			
		・オストメイト新設		—	1 階身障者用トイレに新設	1 箇所			
消火設備	・消火設備更新	消火ポンプユニット	FP-2 1 号屋内消火栓用 多段渦巻ポンプ 65Φ×300L/min×70m×7.5 kw 制御盤、呼水槽、性能試験装置 他全数	1 組	更新				
		消火用補助水槽	FT-2 鋼板製 有効 500L 1000×1000×1000H	1 基	更新				

項目	改修内容	対象箇所	既設仕様	既設数量	要求水準書（添付資料１）に示す水準		改修仕様	詳細提示箇所 様式番号・ ページ数	改修対象量
					改修仕様	改修対象量			
		消火栓設備	FA-1 銅板製埋込型 消火栓弁 40Φ	8 組	更新				
			ホース 40Φ×15m×2 本 ノズル 13Φ×40Φ 他全数						
			FB-1 銅板製露出型 消火栓弁 40Φ ホース 40Φ×15m×2 本 ノズル 13Φ×40Φ 他全数	3 組	更新				
			FB-2 ステンレス製露出型 消火栓弁 40Φ ホース 40Φ×15m×2 本 ノズル 13Φ×40Φ 他全数	3 組	更新				
		消火配管（消火栓）		一式	全部更新	全数			
		バルブ類		一式	全部更新	全数			
		消火ポンプユニット	FP-1 125Φ×1050L/min×71m×30kw 呼水槽 100L 制御盤付 流量計 圧力空気槽 100L	1 組	更新				
		泡ヘッド	水成膜用	276 個	更新				
		感知ヘッド	上向型	152 個	更新				
		一斉開放弁	50A 手動起動弁、カバー含む	27 組	更新				
		継手類、支持金具類、弁類		一式	更新	全数			
		流水検知装置	100A	一式	更新	全数			
		泡原液槽	400L 型	1 基	更新				
		泡原液	3% 水成膜	800L	更新				
		混合器	水成膜用	1 台	更新				
		消火配管（泡消火）		一式	全部更新	全数			
		継手類、支持金具類、弁類		一式	全部更新	全数			
		・ガス設備更新	ガス配管	一式	ガス配管関係一式（配管、コック等）	全数			
設備ス 循環ろ過設備	・一般プール設備更新	ろ過機	WF-1A, 1B 全自動砂式 処理能力 5 4m ³ /h タンク本体銅板製 1400Φ-1220H 内面 FRP ライニング ろ材共	2 台	更新				
		循環ポンプ	PF-1B 陸上渦巻ナイロンコーティングポンプ 80-65*0.84m ³ /min*30maq*7.5KW ステンレストレーナ・防振架台・弁類共	1 台	更新				
		薬液装置	CL-1 5.22L/h 1Φ 200V 0.019KW 比例制御ポンプ	1 台	更新				
		凝集剤装置	AL-1A, 1B 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 電磁バルスポンプ 200L タンク共	2 台	更新				
		塩素貯留タンク	CLT ポリエチレン製一体型 5 m ³	1 台	更新				
		熱交換器	HE-1 シェルアンドチューブ式 交換熱量 540,000kCAL/h 一次熱源 蒸気 3kgf/cm ² 二次 プール水 架台共	1 台	更新				
		水質監視装置	WT-1 全自動連続プール水水質監視装置 1Φ 200V 0.1KW DC4～20mA 出力 指示設定器・センサーユニット共	1 台	更新				
		・流水プール設備更新	ろ過機	WF-2A, 2B 全自動砂式 処理能力 6 7m ³ /h タンク本体銅板製 1700Φ-1220H 内面 FRP ライニング ろ材共	2 台	更新			
		薬液装置	CL-2 5.22L/h 1Φ 200V 0.019KW 比例制御ポンプ	1 台	更新				
		凝集剤装置	AL-2A, 2B 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 電磁バルスポンプ	2 台	更新				

項目	改修内容	対象箇所	既設仕様	既設数量	要求水準書（添付資料１）に示す水準		改修仕様	詳細提示箇所 様式番号・ ページ数	改修対象量
					改修仕様	改修対象量			
	・ジャグジープール設備更新	熱交換器	HE-2 シェルアンドチューブ式 交換熱量 820,000kCAL/h 一次熱源 蒸気 3kgf/cm ² 二次 プール水 架台共	1 台	更新				
		水質監視装置	WT-2 全自動連続プール水水質監視装置 1Φ 200V 0.1KW DC4～20mA 出力 指示設定器・センサーユニット共	1 台	更新				
		ろ過機	WF-3 全自動砂式 処理能力 3m ³ /h タンク本体銅板製 400Φ-1220H 内面 FRP ライニング ろ材共	1 台	更新				
		循環ポンプ	PF-3 陸上渦巻ナイロンコーティングポンプ 40-32*0.05m ³ /min*30maq*1.5KW ステンレスストレーナ・防振架台・弁類共	1 台	更新				
		ジェットポンプ	PJ-1,2 陸上渦巻ナイロンコーティングポンプ 50-40*0.25m ³ /min*24maq*2.2KW、 50-40*0.2m ³ /min*24maq*2.2KW ステンレスストレーナ・防振架台・弁類共	2 台	更新				
		薬液装置	CL-3 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 比例制御ポンプ	1 台	更新				
		凝集剤装置	AL-3 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 電磁バルスポンプ	1 台	更新				
		熱交換器	HE-3 シェルアンドチューブ式 交換熱量 50,000kCAL/h 一次熱源 蒸気 3kgf/cm ² 二次 プール水 架台共	1 台	更新				
	・着水・子供・幼児 プール設備更新	水質監視装置	WT-3 全自動連続プール水水質監視装置 1Φ 200V 0.1KW DC4～20mA 出力 指示設定器・センサーユニット共	1 台	更新				
		ろ過機	WF-4 全自動砂式 処理能力 26m ³ /h タンク本体銅板製 1200Φ-1220H 内面 FRP ライニング ろ材共	1 台	更新				
		循環ポンプ	PP-1,2 陸上渦巻ナイロンコーティングポンプ 125-100*2.0m ³ /min*20maq*11KW ステンレスストレーナ・防振架台・弁類共	2 台	更新				
		薬液装置	CL-4 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 比例制御ポンプ	1 台	更新				
		凝集剤装置	AL-4 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 電磁バルスポンプ	1 台	更新				
		熱交換器	HE-4 シェルアンドチューブ式 交換熱量 240,000kCAL/h 一次熱源 蒸気 3kgf/cm ² 二次 プール水 架台共	1 台	更新				
		水質監視装置	WT-4 全自動連続プール水水質監視装置 1Φ 200V 0.1KW DC4～20mA 出力 指示設定器・センサーユニット共	1 台	更新				
	・障がい者プール設備更新	ろ過機	WF-5A,5B 全自動砂式 処理能力 21m ³ /h タンク本体銅板製 1000Φ-1220H 内面 FRP ライニング ろ材共	2 台	更新				
		循環ポンプ	PF-5A 陸上渦巻ナイロンコーティングポンプ 65-50*0.35m ³ /min*25maq*3.7KW ステンレスストレーナ・防振架台・弁類共	1 台	更新				

項目	改修内容	対象箇所	既設仕様	既設数量	要求水準書（添付資料１）に示す水準		改修仕様	詳細提示箇所 様式番号・ ページ数	改修対象量
					改修仕様	改修対象量			
		薬液装置	CL-5 5.22L/h 1Φ 200V 0.019KW 比例制御ポンプ 同上用 100L タンク 共	1 台	更新				
		凝集剤装置	AL-5A×2-1, 5B×2-1 1.2L/h 1Φ 200V 0.013KW 電磁パルスポンプ 50L タンク 共	4-2 台	更新				
		熱交換器	HE-5 シェルアンドチューブ式 交換熱量 310,000kCAL/h 一次熱源 蒸気 3kgf/cm ² 二次 プール水 架台 共	1 台	更新				
		水質監視装置	WT-5 全自動連続プール水水質監視装置 1Φ 200V 0.1KW DC4～20mA 出力 指示設定器・センサーユニット 共	1 台	更新				
	・男子・女子浴槽・ ジャグジー設備更新	ろ過機	RU-1 ろ過能力 50m3/H ニューセラミックろ材 ろ過タンク（SS41 製） ヘアーキャッチャー 盤他 全数 共 RU-2 ろ過能力 100m3/H ニューセラミックろ材 ろ過タンク（SS41 製） ヘアーキャッチャー 盤他	2 組	更新				
		熱交換器ユニット	HU-1 シェル&チューブ型熱交換器 SU S304 250kcal/H 蒸気 3.0kg/m ²	1 台	更新				
		バブロポンプユニット	BU-1 プロアー（ルーツ式） 40Φ×880L/min×0.1kg/cm2×1.5kw 圧力計、安全弁、仕切弁 吸込サイレンサー、吐出サイレンサー AC チャッキバルブ、AFD フレキ、ベース	1 台	更新				
		ジェットポンプユニット	JK-1 ヘアーキャッチャー（SUS304）、ジェットポンプ（自 吸式、FC 製） 100Φ×1000L/min×19m×5.5kw 圧力計、仕切弁、逆止弁、ベース（SS41） JK-2 ヘアーキャッチャー（SUS304）、ジェットポンプ（自 吸式、FC 製） 40Φ×270L/min×30m×2.2kw 圧力計、仕切弁、逆止弁、ベース（SS41）	2 台	更新				
		薬液装置	YU-1	1 組	更新				
		補給水ユニット	FU-1	1 組	更新				
		自動給湯ユニット	FU-2	1 組	更新				
		ろ過配管（プール、浴槽）	硬質塩化ビニル管（VP 機械室、屋内一般） 耐熱用硬質塩化ビニル管（HTVP 機械室、便所） ステンレス鋼管（機械室）	一式	全部更新	全数			
		オーバーフロー水槽水位計	LC-1A, LC-2A, LC-3A, LC-4A, LC-5A 電極式 5P ボックス 共 LC-1B, LC-2B, LC-3B, LC-4B, LC-5B 電極式 3P ボックス 共	10 台	更新				
		オゾン発生装置撤去	OZ-1, OZ-2, OZ-4, OZ-5	4 台	撤去				

※1 A 3 版横長で作成してください。

※2 適宜、欄を追加してください。

※3 上記様式の黒太枠内に記載ください。要求水準を超える提案は赤字で示す等明確になるように示してください。

※4 詳細については「様式6-5～6-9」に記載することも可としますが、改修仕様欄に詳細を記載する様式番号を記載してください。

入札参加者名：