

令和 2 年度の修繕費の執行状況

資料 9

修繕概要	金額(税込) (円)	実績
1 F収骨ホール出口横機械室扉グレモン錠交換修繕	181,500	4/10
1 F男子トイレ内小便器異物除去修繕	8,800	4/16
雨水排水ポンプ不良機能回復修繕	22,000	4/23
1 F屋外女子トイレ洗面台給水コントローラーユニット交換修繕	25,080	5/8
消防用ホース、感知器、誘導灯交換修繕	165,000	5/21
第1収骨室から第3収骨室系統照明スイッチ交換修繕	11,000	5/27
池ろ過装置ろ過ポンプ交換修繕	587,400	6/20
制御用コントローラー交換修繕(1～5系、残灰)	1,892,000	6/24・25
1 F台車置場系統照明リモコン交換修繕	12,430	6/20
1 F台車置場系統照明リレー交換修繕	37,290	6/20
事務所内電話子機バッテリー交換修繕	4,400	7/18
火葬棟入口自動ドア開閉不具合修繕	495,000	7/29
炉前天井照明器具不具合修繕	27,500	8/31
収骨室・屋上火葬業務用監視カメラ交換修繕	522,500	9/7
冷温水ポンプ漏電ブレーカー交換修繕	51,700	9/7
2階待合室廊下天井器具不具合修繕	63,800	9/7
第2収骨室扉不具合(開閉スイッチ)修繕	37,400	9/7
炉裏バスリモコン修繕	23,210	10/3
呼水槽ボールタップ交換	16,500	10/7
消火器交換修繕	6,600	10/7
小式場放送設備修繕	44,000	10/26
式場控室引き戸戸車交換修繕	6,820	11/2
大式場入口外側自動ドア駆動プーリー交換修繕	7,700	11/11
大式場控室排水管洗浄詰り除去回復修繕	33,000	11/16
地下1F監視室洗面台水栓及び電気温水器交換修繕	101,200	12/7
小式場控室排水管洗浄詰り除去回復修繕	33,000	12/7
式場用マイクケーブル交換修繕	23,100	2/1
外側男子トイレ洗面台給水センサー用電池交換修繕	9,570	2/5
受水槽ボールタップ不具合復旧修繕	22,000	2/8
告別ホール監視カメラ交換修繕	495,000	3/9
警備ボックスドア他3ヶ所機能回復修繕	110,110	3/9
火葬炉電動チェーンブロック交換修繕(4号炉)	396,000	3/25
小式場CDデッキ復旧修繕	47,300	3/25
大式場電気子時計不具合修繕	36,300	3/25
合計	5,556,210	

令和３年度の修繕費の執行状況

資料 9

修繕概要	金額(税込) (円)	実績
大式場風除室内側自動ドアスイッチモジュール交換修繕	14,300	4/7
1 階事務室奥休憩室感知器交換修繕	22,000	4/16
大式場倉庫平面ハンドル交換修繕	10,340	5/1
正門(右側)門扉戸車交換修繕	77,000	7/7
1階待合階段ホールシャッター自動閉鎖装置交換修繕	93,500	5/11
第 3 待合室窓クレセント交換修繕	10,560	5/15
外男子トイレ右側洗面台蛇口センサー交換修繕	13,970	5/25
2 階廊下出入口ドアクローザー交換修繕	24,750	6/9
大式場外扉建付け修繕	12,650	6/9
大式場外扉ストッパー交換修繕	21,120	6/9
大式場控室外扉ヒンジ修繕	6,380	6/9
式場及び 2 F待合室空調制御モータードライバー交換修繕	385,000	9/7・10/11
冷却塔 (RB-1-2) ストレーナー詰り復旧修繕	143,000	6/9
式場女子トイレ便座不良復旧修繕	6,270	6/22
外女子トイレ便座及び外障害者トイレ便座ウォシュレット不良復旧修繕	1,760	6/22
外身障者用トイレ便座交換修繕	82,280	7/9
外男子トイレ洗面台給水栓コントローラーユニット、乾電池交換修繕	25,080	7/20
事務所、火葬炉ITV設備モニター交換修繕	264,000	8/9
屋上煙突監視用カメラ設備交換修繕	330,000	9/7
火葬炉大扉グレモン錠サムターン交換修繕	18,700	9/7
大式場裏外扉開閉不良復旧修繕	14,850	8/9
給水配管水漏れ改修修繕	104,500	8/9
第 9 待合室天井結露水漏水復旧修繕	80,300	9/7
キャノピー系統スイッチ回路絶縁不良復旧修繕	196,900	9/7
霊安室冷蔵庫 1、2 号機ファンモーター交換修繕	97,900	12/10
ワイヤレスマイク部品交換修繕(2 台)	52,800	9/17
1階炉室機械室内有圧換気扇交換修繕	68,200	11/9
第 7 待合室サッシ開閉不良復旧修繕	187,000	10/27
外女子トイレ洗面台給水光電センサー、コントローラーユニット交換修繕	39,050	11/11
小式場ハンド型ワイヤレスマイク基盤交換ケース改修修繕	22,000	2/14
給水ポンプユニット交換修繕	1,133,000	3/9
非常用自家発電機冷却水ヒーター交換修繕	319,000	2/8
緊急ガス遮断弁操作盤バッテリー交換	110,000	3/9
1F事務室正面自動ドア復旧修繕	440,000	3/9
1F大式場、小式場前自動ドア復旧修繕	467,500	3/9
第 7 待合室サッシ開閉不良復旧修繕	198,000	3/9
小式場卓上アンプ不良交換復旧修繕	121,000	11/16～3/18
合計	5,214,660	