

施設点検票

別紙 6-2

判定マーク：／＝該当なし ○＝異常なし △＝要注意 ×＝異常あり

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------------------------|--|------------|--|------------------|--|
| 点検日 | | 令和 年 月 日 | | 天候 | | 点検者名 | |
| 現場名 | | 相模原市営 団地 号棟 | | 建物の用途＝共同住宅 | | 設置場所＝ 屋外 ・ 屋内 | |
| 水槽メーカー | | 材質 | | 槽型式 | | 外寸寸法 × × 表面処理＝塗装 | |
| 点検項目 | | 判定基準 | | 結果 | | 判定 | |
| 基礎 | コンクリート | 亀裂・沈下がない | | | | | |
| | 架台 | 発錆・腐食がない | | | | | |
| 周囲・フェンス | | 破損がない | | | | | |
| | | 施錠してある | | | | | |
| | | 発錆・腐食がない | | | | | |
| | | 雑草がない | | | | | |
| 本体 | 水漏れ | 水漏れがない | | | | | |
| | 外面 | 発錆・腐食・損傷がない | | | | | |
| | | 濁り水がない | | | | | |
| | 内面 | 腐食・損傷がない | | | | | |
| | マンホール | 密閉状態が良好である | | | | | |
| | | パッキングの老朽度 | | | | | |
| 施錠してある | | | | | | | |
| 水の状態 | | 沈殿物が異常でない | | | | | |
| | | 浮遊物がない | | | | | |
| | | 異常な臭いがない | | | | | |
| | | 色度・濁度が異常でない | | | | | |
| 付属装置 | ボールタップ | 浸水がない | | | | | |
| | | 変形・損傷がない | | | | | |
| | | 水漏れがない | | | | | |
| | 定水位弁 20 A | 衝撃がない | | | | | |
| 付属配管 | | 変形・腐食・損傷がない | | | | | |
| | | 通気管の防虫網は正常である | | | | | |
| | | 防虫網の詰まりがない | | | | | |
| | | 防虫網の腐食・損傷がない | | | | | |
| 水質検査 | 色度 | 5度以下である | | | | | |
| | 濁度 | 2度以下である | | | | | |
| | 臭気 | 異常でない | | | | | |
| | 味 | 異常でない | | | | | |
| 残留塩素 | 残留塩素の含有率 | 遊離残留塩素の場合は 0.1ppm 以上である | | ppm | | | |
| | | 結合残留塩素の場合は 0.5ppm 以上である | | ppm | | | |
| 特記事項 | | | | | | | |